

平成30年度

項目	国の基準値 自主規制値	測定結果			
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
		H30.8.23	H30.9.25	H30.12.10	H31.1.18
ばいじん量	0.15g/m ³ N以下 0.02g/m ³ N以下	0.009未満	0.005未満	0.007未満	0.006未満
硫黄酸化物 (SO _x)	K値17.5(約1800ppm)以下 20ppm以下	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満
塩化水素 (HCl)	700mg/m ³ N(430ppm)以下 50ppm以下	21	12未満	16未満	8
窒素酸化物 (NO _x)	250ppm 100ppm	62	61	44	55
一酸化炭素 (CO)	30ppm以下(4時間平均値) 30ppm以下(4時間平均値)	8未満	12	7	16
ダイオキシン類	1ng-TEQ/m ³ N以下 0.05ng-TEQ/m ³ N以下	0.014	0.00034		