

令和7年度 し尿処理施設 放流水測定結果

令和7年11月28日

計量項目	単位	適用排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①PH		5.8以上8.6以下	6.5	6.7	6.6	6.4	6.8	6.5	6.6	6.7				
②生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	20以下	1.0未満	1.7	1.9	2.0	1.5	1.4	1.3	1.0未満				
③化学的酸素要求量(COD)	mg/L	20以下	5.7	5.7	5.5	5.2	5.4	4.1	3.8	5.0				
④浮遊物質量(SS)	mg/L	50以下	1.0	1.7	1.0未満	1.0未満	1.0	2.3	1.0	1.0未満				
⑤窒素含有量	mg/L	120以下	1.5	1.4	1.9	2.4	1.4	1.8	3.0	1.9				
⑥リン含有量	mg/L	16以下	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満				
⑦大腸菌数	CFU/mL	300以下	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満				

- 備考・水質汚濁防止法適用排水基準 : ①⑤⑥
 ・山梨県生活環境保全条例排水基準 : ②③④⑦
 ・測定結果に「未満」と表示されている数値は、定量下限値を示します。